




Domekt R 300 F C8

Maksimālā gaisa plūsma, m³/st	321
Maksimālā gaisa plūsma, l/s	89
References plūsmas ātrums, m³/s	0,062
References spiediena starpība, Pa	50
SPI, W/(m³/st)	0,33
Siltuma atgūšanas termoeфективitāte, %	82
Elektriskā gaisa sildītāja jauda, kW / Δt, °C	1/13
Barošanas spriegums, V	1~230
Maksimālā darba strāva HE, A	6,1
Barošanas kabelis, mm²	3×1,5
Ventilatora piedziņas elektriskā jauda pie maksimālās plūsmas, W	89
Ventilatora piedziņas elektriskā jauda pie references plūsmas, W	41
Skaņas jauda līmenis, L _{WA} , dB(A)	42
Skaņas spiediena līmenis, L _{PA} , dB(A), (3 m)	31
Filtru izmēri BxHxL, mm	237×230×46
Piegādes filtra klase	ePM1 60 (F7)
Izplūdes filtra klase	ePM10 50 (M5)
Vienības izmēri BxHxL, mm	630×280×1090
Apkopes zona, mm	300
Iekārtas svars, kg	56



Darbības likne


Iekārta ar standarto aprīkojumu



Aksesuāri

Noslēgvārsts	AGUJ-M-160+TF230/CM230
Trokšņu slapētājs	ODA/ETA ASTS-160-600-M
	SUP/EHA ASTS-160-900-M
Ūdens sildītājs	DH-160
PPU (sajaukšanas mezgls)	PPU-HW-3R-15-0,4-W2
Divvirzienu vārsts (ūdens sildītājam)	VVP47.10-0,4+SSF161.05HF
Ūdens dzesētājs	DCW-0,4-3
Divvirzienu vārsts (ūdens dzesētājam)	VVP47.10-1,6+SSF161.05HF
Gaisa ieņemšanas-izmešanas ierīce	LD-160
Gaisa sildītājs-dzesētājs	DHCW-160
Tiešās iztvaikošanas dzesētājs	DCF-0,4-3
Ārēja dzesēšanas iekārta	MOU-12HFN8a+ KA8142

Montāžas varianti




Temperatūras efektivitāte

	Ziemā					Vasarā		
Ārējā temperatūra, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Pēc rekuperatora, °C	13,8	15,2	16,1	17,1	18	22,5	23,5	24,4


Nosūces gaiss +22°C, 20 % RH

Labās puses izpildījums (R1)

Skats no apkalpošanas puses



Kreisās puses izpildījums (L1)



► ODA – ārēja gaisa ieņemšana ► SUP – pieplūdes gaisa padošana ► ETA – nosūces gaiss no telpas ► EHA – izmešanas gaiss ► ETB – papildu nosūces pievienojums (apvedceļš "by-pass" – nosūce bez siltuma atgūšanas)