



Domekt R 250 F C8

Maksimālā gaisa plūsma, m³/st	250
Maksimālā gaisa plūsma, l/s	69
References plūsmas ātrums, m³/s	0,049
References spiediena starpība, Pa	50
SPI, W/(m³/st)	0,39
Siltuma atgūšanas termoeфективtāte, %	80
Elektriskā gaisa sildītāja jauda, kW / Δt, °C	1/15,9
Barošanas spriegums, V	1~230
Maksimālā darba strāva HE, A	6,1
Barošanas kabelis, mm²	3×1,5
Ventilatora piedziņas elektriskā jauda pie maksimālās plūsmas, W	78
Ventilatora piedziņas elektriskā jauda pie references plūsmas, W	34
Skaņas jauda līmenis, L _{WA} , dB(A)	48
Skaņas spiediena līmenis, L _{PA} , dB(A), (3 m)	37
Filtru izmēri BxHxL, mm	278×258×46
Piegādes filtra klase	ePM1 60 (F7)
Izplūdes filtra klase	ePM10 50 (M5)
Vienības izmēri BxHxL, mm	602×310×842
Apkopes zona, mm	300
Iekārtas svars, kg	42



Darbības līkne


Iekārta ar standarto aprīkojumu



Aksesuāri

Noslēgvārsts	AGUJ-M-160+TF230/CM230
Trokšņu slapētājs	ODA/ETA ASTS-160-600-M
	SUP/EHA ASTS-160-900-M
Ūdens sildītājs	DH-160
PPU (sajaukšanas mezgls)	PPU-HW-3R-15-0,4-W2
Divvirzienu vārsts (ūdens sildītājam)	VVP47.10-0,4+SSF161.05HF
Divvirzienu vārsts (ūdens dzesētājam)	VVP47.10-1,6+SSF161.05HF
Gaisa ieņemšanas-izmešanas ierīce	LD-160
Gaisa sildītājs-dzesētājs	DHCW-160

Montāžas varianti




Temperatūras efektivitāte

	Ziemā					Vasarā		
Ārējā temperatūra, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Pēc rekuperatora, °C	13,0	14,6	15,6	16,6	17,6	22,6	23,6	24,6


Nosūces gaiss +22°C, 20 % RH

Labās puses izpildījums (R1)

Skats no apkalpošanas puses



Kreisās puses izpildījums (L1)



► ODA – ārēja gaisa ieņemšana ► SUP – pieplūdes gaisa padošana ► ETA – nosūces gaiss no telpas ► EHA – izmešanas gaiss ► ETB – papildu nosūces pievienojums (apvedceļš "by-pass" – nosūce bez siltuma atgūšanas)